

DEKLARACJA ZGODNO CI

Nr TF5/0037/07

Producent: **TELE-FONIKA Kable Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna**

Adres: **ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska**

niniejszym deklaruje, e wyrób:

Opis wyrobu:

Kable elektroenergetyczne jedno żyłowe, o izolacji z polietylenu usieciowanego, na napięcie znamionowe 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV

Oznaczenie typu:

YHKXS, XHKXS, XnHKXS, YHAKXS, XHAKXS, XnHAKXS, Y3HKXS, X3HKXS, Xn3HKXS, Y3HAKXS, X3HAKXS, XnHAKXS, XUHKXS, XnUHKXS, XUHAKXS, XnUHAKXS, XU3HKXS, XnU3HKXS, XU3HAKXS, XnU3HAKXS, XRUHKXS, XnRUHKXS, XRUHAKXS, XnRUHAKXS, XRU3HKXS, XnRU3HKXS, XRU3HAKXS, XnRU3HAKXS, YHKXS Foy, YHKXS Fox, YHKXS Foxn, XHKXS Fox, XHKXS Foxn, XnHKXS Foxn, YHAKXS Foy, YHAKXS Fox, YHAKXS Foxn, XHAKXS Fox, XHAKXS Foxn, XnHAKXS Foxn, Y3HKXS Foy, Y3HKXS Fox, Y3HKXS Foxn, X3HKXS Fox, X3HKXS Foxn, Xn3HKXS Foxn, Y3HAKXS Foy, Y3HAKXS Fox, Y3HAKXS Foxn, X3HAKXS Fox, X3HAKXS Foxn, Xn3HAKXS Foxn, XUHKXS Fox, XUHKXS Foxn, XUHAKXS Fox, XUHAKXS Foxn, XU3HKXS Fox, XU

jest zgodny z:

Nr i data wydania:	Tytuł:
ZN-TF-500:2002	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30kV
ZN-TF-501:2002	Kable elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30kV
PN-HD 620 S1:2002 (U	Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2)kV do 20,8/36 (42)kV
BBJ/97/KT-1302	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego o napięciu znamionowym od 3,6/6 do 18/30kV

Informacje dodatkowe

Kraków, dnia: 2008-10-09

Elwira Redlarska, Kierownik Kontroli Jakości TF5
(imie nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej producenta)

.....
(podpis)

Numer dokumentu: